



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05, www.78.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61

Отдел надзорной деятельности Красногвардейского района

Санкт-Петербург, Большеохтинский пр., д.3, тел 224-27-84

Предписание № 2-14-233/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа №182 Красногвардейского района Санкт-Петербурга

(полное и сокращённое наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина) - правообладателя объекта защиты)

(ГБОУ СОШ №182 с Красногвардейского района Санкт-Петербурга)

Во исполнение распоряжения заместителя начальника ОНД Красногвардейского района УНД ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу Писяева Олега Владимировича № 2-14-234 от 18 марта 2013 года, ст. 6, 6¹ Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 29 апреля 2013 г.; 08;13;23 мая 2013 г. начальником отделения надзорной деятельности ОНД Красногвардейского района УНД ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу Шестаковым Романом Андреевичем и инспектором группы приема и регистрации сообщений о пожарах, связанных с преступлениями и иной информации о пожарах отделения надзорной деятельности ОНД Красногвардейского района УНД ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу Парфеновым Павлом Владимировичем, проведена плановая выездная проверка объекта защиты – Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №182 Красногвардейского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, пр. Наставников, д. 11, корп. 2.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ пред- писа- ния	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1		2	3	4
1.	Эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника, в помещении подвального этажа	п.42 «в» Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. №390) далее ППР	30.05.2014	
2.	не все помещения школы оборудованы системой автоматической пожар-	п.п.4, 14, табл.1, п.6.2 Нормы пожарной безо-	30.05.2014	

	ной сигнализации, помещения подвального этажа, помещение кладовой возле актового зала	пасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» 110-03 (утверждены приказом МЧС России от 18.06.03 г. №315) далее НПБ 110-03		
3.	ширина второго эвакуационного выхода из помещений, предназначенных для одновременного пребывания более 50 человек, менее 1,2 м, помещение актового зала на 2-м этаже	п.33 ППР; п. 6.16 Строительные нормы и правила «Пожарная безопасность зданий и сооружений» 21-01-97* (утверждены и введены в действие с 01.01.1998 постановлением Министерства строительства Российской Федерации от 13.02.1997 г. №18-7) далее СНиП 21-01-97*	30.05.2014	
4.	двери эвакуационных выходов открываются не в сторону выхода из здания помещение актового зала на 2-м этаже	п.33 ППР; п. 6.17 СНиП 21-01-97*	30.05.2014	
5.	двери лестничных клеток не оборудованы устройствами для самозакрывания и уплотнениями в притворах, в лестничных клетках на 1-м и 2-м этажах	п.33 ППР; п.6.18 СНиП 21-01-97*	30.05.2014	
6.	аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения складского помещения (кладовой) расположены внутри складского помещения, складское помещение возле актового зала	п.349 ППР	30.05.2014	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отделения надзорной деятельности
ОНД Красногвардейского района УНД ГУ
МЧС России по Санкт-Петербургу

Инспектор группы приема и регистрации
сообщений о пожарах, связанных с преступлениями
и иной информации о пожарах
ОНД Красногвардейского района УНД ГУ
МЧС России по Санкт-Петербургу

«31» мая 2013 г.



Р.А. Шестаков

П.В. Парфенов

Предписание для исполнения получил:

« » 2013 г.