

Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий (проверок) ГБОУ СОШ №182

за 2018 год.

	Дата проверки	Наименование контрольного органа	Тема проверки	Результат проверки	Меры по результатам проверки.
	1	2	3	4	5
1	23.01.2018 - 26.01.2018	Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ)	Выездная внеплановая по ранее выданному предписанию ГАТИ от 21.10.2016 №85556	Акт проверки от 23.01.2018г. Вина ГБОУ СОШ в неисполнении предписания отсутствует, административного правонарушения нет. Срок исполнения предписания изменен. 1. очистка фасада здания 2. восстановление (ремонт) крыльца	Предписание по ремонту крыльца исполнено по очистке фасада пока работы не производились (не были предусмотрены бюджетом, хотя заявка подавалась и сметная документация сделана)
2	05.02.2018-09.02.2018	Администрация Красногвардейског о района СПб (отдел ведомственного контроля за соблюдением законодательства РФ и иных нормативных правовых актов о контрактной	Выездная проверка соблюдения ГБОУ законодательства РФ и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок	Акт проверки от 13.02.2018 г., справка об окончании проверки.	Замечания по документам 2016, 2017 г.

		системе в сфере закупок)			
3	01.02.2018 — 01.03.2018	ОНДПР Красногвардейског о района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт- Петербургу	Выездная внеплановая по ранее выданному предписанию от 03.08.2016 №2-14- 705/1/1	Акт проверки № 2-14-24 от 01.03.2018, Протокол об административном правонарушении № 2-14-34 от 01.03.2018	Постановление мирового суда от 18.04.2018 г.(дело №5-86/2018-92): «основания для выдачи предписания от 03.08.2016 №№2- 14-705/1/1 отсутствовали».
4	01.02.2018 — 01.03.2018	ОНДПР Красногвардейског о района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт- Петербургу	Выездная плановая по соблюдению требований ПБ на объекте защиты	Акт проверки № 2-14-17 от 01.03.2018 Предписание № 2-14-17/1/1 от 01.03.2018: 1. ширина эвакуационного выхода из акт.зала менее 1,2 м. 2. система оповещения и управления эвакуацией в ручном режиме 3. установка противопожарных дверей на помещения ГО ЧС (3 каб.) 4. дооборудование системой ПС (доустановка извещателей)и т. п.	По п.1 Постановление мирового суда от 18.04.2018 г. Всего 8 пунктов. 3 из них невозможно исполнить в короткие сроки, остальные выполнены
5	06.03.2017-03.04.2017 (с прошлого года)	Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по г. Санкт-Петербургу в Невском и	Соблюдение санитарного законодательства и защиты прав потребителей в городском лагере на базе ГБОУ СОШ №182	<u>Предписание № Ф78-03-07- 169/ПР-17</u> 1. провести косметический ремонт туалетов 2 и 3 этажей - срок 01.03.2018 4. провести ремонт производственных помещений пищевблока и помещений холодильной камеры — срок 01.03.2018	1. Выполнено частично (получена сметная документация на оба вида работ). 4. исполнено.

		Красногвардейском районах			
6	13.06.2018-26.06.2018	Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по г. Санкт-Петербургу в Невском и Красногвардейском районах	Плановая, выездная Соблюдение санитарного законодательства и защиты прав потребителей в городском лагере на базе ГБОУ СОШ №182	<u>Предписание №78-03-09-420/ПР-18 от 26.06.2018</u> Постановление №78-03-09-1720 от 28.06.20108 по делу об административном правонарушении	Выполнено штраф 30 000 руб.
7	12.11.2018-30.11.2018	СпбГКУ «Инспекция КО»	Соблюдение требований действующего законодательства в соответствии с Протоколом заседания Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в СПб от 08.06.2017 №2/2017 при приносящей доход деятельности	<u>Акт от 19.11.2018 г.</u>	В процессе исполнения.