

Титульный лист, часть II

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|----|----|---|----|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|
| Наименование объекта (подразделения объекта) | | | | | ГБОУ средняя школа №182 СПб | | | | | | | | | | | | | | |
| Фактический адрес объекта (индекс, почтовый адрес) | | | | | 195298 СПб, пр. Наставников, д.11, к.2, лит.А | | | | | | | | | | | | | | |
| Общая площадь объекта (указывается общая площадь в кв.м.) | | | | | 5542,1 | | | | | | | | | | | | | | |
| Этаж / этажи расположения объекта (указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи) | | | | | 1,2этажи;3,4этажи | | | | | | | | | | | | | | |
| Кадастровый номер объекта | | | | | 78 | 61 | 05 | 0 | 40 | | | | | | | | | | |
| Категории обслуживаемого населения: граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды (в том числе дети-инвалиды), все. | | | | | | | | | | | | | | | Дети-инвалиды | | | | |
| Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, инвалиды с отклонениями в развитии. | | | | | | | | | | | | | | | Инвалиды с нарушениям и зрения | | | | |
| Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет) | | | | | Да | | | | | | | | | | | | | | |

АНКЕТА (основная часть)

| п/п | Зона, элемент зоны (параметр), техническое средство обустройства объекта | Наличие (1), отсутствие (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте | Необходимость (1), отсутствие необходимости (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте | Возможность (1), невозможность (0) создания / реконструкции зоны, элемента зоны (параметра) технического средства на объекте | Параметры зоны (элемента), технического средства обустройства объекта | | | | Нормативное значение | № пункта, № рисунка СП59.13330.2012; прочие СП, ГОСТ | Примечание |
|-----|--|---|---|--|--|-------------------|--|---|----------------------|--|------------|
| | | | | | Наименование параметра, назначение параметра для: «К» - инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, «О» - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С» - инвалидов с нарушениями зрения, «Г» - инвалидов с нарушениями слуха, «У» - инвалиды с отклонениями в развитии. | Единица измерения | Фактическое значение (для параметров с единицами измерения «соответствие» и «наличие» указывается значение «Да» или «Нет») | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----------|---|---|---|---|--|--------------|--------|----------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Подходы к объекту, пути движения | | | | | | | | | |
| 1.1 | Пути пешеходного движения | | | | | | | | | |
| | Название зоны | | | | | | | | | |
| | От ворот до парадного входа Фото 1.2 | | | | Ширина пешеходных путей «К» | м | 4 | Не менее 1,2 | п. 4.1.7, рис.Д.5 | |
| | | | | | Перепад высот в местах съезда на проезжую часть «К», «С» | м | 0,015 | Не более 0,015 | п. 4.1.8, рис.Д.5 | |
| | | | | | Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У» | соответствие | да | | п. 4.1.11 | |
| | | | | | Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пути движения бордюрным камнем (бортиком) высотой не менее 0,05 м «С» | наличие | нет | | п.4.3.4, рис.Д.4 | |
| | | | | | Предупредительное мощение на расстоянии 0,5 м вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, расположенных на путях движения «С» | наличие | нет | | | |
| 1.2 | Наружные лестницы | | | | | | | | | |
| | Название зоны | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 1.3 | Пандусы: стационарные | | | | | | | | | |
| | Название зоны | 0 | 0 | | | | | | | |
| 1.4 | Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением | | | | | | | | | |
| | Название зоны | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 2 | Входной узел (п. 5.1.1. В здании должен быть как минимум один вход, доступный для МГН, с поверхности земли) | | | | | | | | | |
| 2.1 | Наружные лестницы | | | | | | | | | |
| | Название зоны | | | | | | | | | |
| | Наружная лестница . Фото 1.3 | | | | Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С» | м | 0,33 | 0,35-0,4 | п. 4.1.12 | |
| | | | | | Высота ступеней «О», «С» | м | 0,13 | 0,12- 0,15 | | |
| | | | | | Ширина марша лестниц «О» | м | 6;3;3; | Не менее 1,35 | | |
| | | | | | Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», | м | 0,89 | 0,85-0,92 | | пп.4.1.14, 5.2.15 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|--|---|---|---|--|------------------|-----|---------------------|---------------------|---|
| | | | | | «С» | | | | | |
| | | | | | Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С» | наличие | нет | | п.5.2.11 | |
| | | | | | Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г» | соответствие | да | | п. 4.1.12 | |
| | | | | | Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г» | наличие | да | | | |
| | | | | | Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С» | м | 0,3 | 0,27-0,33 | п.5.2.15 | |
| 2.2 | Пандусы: стационарные | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | Пандус стационарный. Фото1.4 | | | | Уклон пандуса «К» | соотношение, (%) | 11 | Не более 1:20, (5%) | п. 4.1.14 | |
| | | | | | Ширина между поручнями «К» | м | 1,0 | 0,9- 1,0 | п. 4.1.14 | |
| | | | | | Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень) | м | 0,9 | 0,85-0,92 | п. 4.1.15, рис. Д.9 | Свободная зона 2,1х 2,1 в местах интенсивного использования |
| | | | | | Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень) | м | нет | 0,7 | | |
| | | | | | Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса шириной «К» | м | 1,5 | 1,5 | | |
| | | | | | Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса глубиной «К» | м | 1,5 | 1,5 | | |
| | | | | | Поверхность покрытий пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У» | соответствие | да | | п. 4.1.16 | |
| | | | | | Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой «К», «О», «С», «Г», «У» | соответствие | да | | п. 4.1.16 | |
| | | | | | Завершение поручня длиннее наклонной части пандуса «К», «С» | м | 0,3 | 0,27-0,33 | п.5.2.15 | |
| 2.3 | Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.) | | | | | | | | | |
| 2.4 | Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением | | | | | | | | | |
| 2.5 | Подъемники мобильные | | | | | | | | | |
| 2.6 | Входные площадки | | | | | | | | | |
| | Название зоны | | | | | | | | | |
| | Наружная входная площадка. Фото2.6 | | | | Навес «К», «О», «С», «Г», «У» | наличие | да | | п. 5.1.3 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----------|--|---|---|---|---|--------------|----------|----------------|---------------------------|----|
| | | | | | Подсветка «К», «О», «С», «Г», «У» | наличие | да | | СП 35-101-2001, п.3.17 | |
| | | | | | Поверхность покрытий твердая, не допускающая скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У» | соответствие | да | | п. 5.1.3 | |
| | | | | | Высота площадки без пандуса (отметка площадки) «К» | м | 1,1 | Не более 0,025 | СП 118.13330, п.4.7 | |
| | | | | | Размер входной площадки не менее 1,4х2,0 или 1,5х1,85;-«К» | соответствие | 15 x 2,9 | | п. 5.1.3 | |
| | | | | | Размер входной площадки с пандусом не менее 2,2х2,2; «К» | соответствие | да | | п. 5.1.3 | |
| 2.7 | Входные тамбуры | | | | | | | | | |
| | Название зоны | | | | | | | | | |
| | Входной тамбур. Фото2.3 | | | | Ширина тамбура, при глубине не менее 2,3м «К» | соответствие | 2 | Не менее 1,5 | 5.1.7. | |
| 2.8 | Входные двери, в т.ч. тамбурные | | | | | | | | | |
| | Название зоны | | | | | | | | | |
| | Входные двери. Фото2.4 | | | | Ширина в свету «К» | м | 1,6 | Не менее 1,2 | п. 5.1.4 | |
| | | | | | Высота каждого элемента порогов «К», «С» | м | 0,025 | Не более 0,014 | | |
| 2.9 | Контрастные полосы на прозрачных полотнах дверей | | | | | | | | | |
| | Название зоны | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 2.10 | Вестибюли общественных зданий | | | | | | | | | |
| | Название зоны | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 3 | Пути движения внутри здания | | | | | | | | | |
| 3.1 | Коридоры, переходы в другие здания | | | | | | | | | |
| | Название зоны | | | | | | | | | |
| | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) | | | | | | | | | |
| | Коридоры.Фото 3.1 | | | | Ширина «К» | м | 2 | Не менее 1,5 | п. 5.2.1 | |
| 3.2 | Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров | | | | | | | | | |
| | Название зоны | | | | | | | | | |
| | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) | | | | | | | | | |
| | Двери в коридорах.Фото 3.3 | | | | Ширина «К» | м | 0,9 | Не менее 0,9 | п. 5.2.4 | |
| | | | | | Высота порогов или перепад высот «К», «С» | м | 0,025 | Не более 0,014 | п. 5.2.4 | |
| | | | | | Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С» | наличие | нет | | п. 5.4.1 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----------|--|---|---|---|---|--------------|------|---------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 3.3 | Внутренние лестницы | | | | | | | | | |
| | Название зоны | | | | | | | | | |
| | Внутренние лестницы.Фото4.1 | | | | Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С» | м | 0,3 | 0,28 - 0,35 | п.6.11 СП 118.13330.2012 | |
| | | | | | Высота ступеней «О», «С» | м | 0,15 | 0,13 - 0,17 | | |
| | | | | | Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С» | м | 0,9 | 0,85-0,92 | п. 5.2.15 | |
| | | | | | Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С» | м | 0,3 | 0,27-0,33 | | |
| | | | | | Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более «О», «С» | наличие | нет | | п. 5.2.11 | |
| | | | | | Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, «О» | м | 1,25 | Не менее 1,35 | п.5.2.10; СП 118.13330.2012 п.6.9 | |
| | | | | | Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий «О», «С» | м | | Не менее 1,05 | | СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1 |
| | | | | | Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С» | соответствие | да | | п. 5.2.9 | |
| 3.4 | Пандусы стационарные | | | | | | | | | |
| | Название зоны | | | | | | | | | |
| 3.5 | Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвигаемые и т.д.) | | | | | | | | | |
| | Название зоны | | | | | | | | | |
| 3.6 | Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением | | | | | | | | | |
| | Название зоны | | | | | | | | | |
| 3.7 | Подъемники мобильные | | | | | | | | | |
| | Название зоны | | | | | | | | | |
| 3.8 | Лифты | | | | | | | | | |
| | Название зоны | | | | | | | | | |
| 4 | Помещения, места обслуживания МГН в ОСИ | | | | | | | | | |
| 4.1 | В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании. | | | | | | | | | |
| | Название зоны | | | | Зона обслуживания «К», «О», «С», «Г», «У» | наличие | | | п. 7.1.3 | |
| 4.2 | Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях предприятий торговли и питания | | | | | | | | | |
| | Название зоны | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----------|--|---|---|---|--|---------|-----|---------------|------------------|----|
| 4.3 | Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях бассейнов | | | | | | | | | |
| | Название зоны | | | | | | | | | |
| 4.4 | Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях зрелищных (спортивно-зрелищных) учреждений | | | | | | | | | |
| | Название зоны | | | | | | | | | |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения (п.5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевальных, универсальные кабины в уборных и душевых) | | | | | | | | | |
| 5.1 | Доступная кабина в общей уборной | | | | | | | | | |
| | Название зоны | | | | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) | | | | | |
| | Кабина в общей уборной. Фото 6.1 | | | | Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К» | м | 1 | Не менее 0,75 | п.5.3.3 рис.Д.11 | |
| | | | | | Ширина кабины «К» | м | 2 | Не менее 1,65 | | |
| | | | | | Глубина кабины «К» | м | 1,4 | Не менее 1,8 | | |
| | | | | | Ширина двери кабины «К» | м | 0,9 | Не менее 0,9 | | |
| | | | | | Опорные поручни «О», «К» | наличие | нет | | | |
| | | | | | Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У» | наличие | | | | |
| | | | | | Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У» | наличие | нет | | п. 5.3.6 | |
| | | | | | Обозначение символом доступности на двери общей уборной «К», «О», «С», «Г», «У» | наличие | нет | | п.5.5.1 | |
| 5.2 | Универсальная кабина (при отсутствии доступной кабины в общей уборной) | | | | | | | | | |
| | Название зоны | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 5.3 | Кабины душевые закрытые | | | | | | | | | |
| | Название зоны | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 5.4 | Кабины душевые открытые и со сквозными проходами | | | | | | | | | |
| | Название зоны | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 6 | Автостоянки | | | | | | | | | |
| 6.1 | Места для парковки автомобилей инвалидов | | | | | | | | | |
| | Название зоны | 0 | 0 | 0 | | | | | | |

Примечание:

1. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не предусмотрены Анкетой, создаётся новая строка, с соответствующим порядковым номером и заполняются все графы Анкеты. Графы 7,8,9 определяются организацией самостоятельно в соответствии с нормативными требованиями по согласованию со службой заказчика, ОСЗН, Центром.

2. В случае наличия зон, элементов зон одинаковых по названию (лестница, коридор, пандус) им присваиваются порядковые номера (внутренняя лестница №1; внутренняя лестница №2, внутренняя лестница №5) и по каждой из этих зон заполняются соответствующие графы Анкеты.
3. В случае если ОСИ имеет несколько действующих входных узлов, один из них обследуется с учётом потребностей всех категорий инвалидов, включая инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски. Остальные входные узлы должны быть обследованы с учетом потребностей МГН, за исключением инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски.
4. При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» необходимо учитывать следующее. Анкетированию подлежат пути пешеходного движения, находящиеся на земельном участке организации, а также пешеходные пути, находящиеся за пределами земельного участка, и ведущие к организации (участки пешеходных путей от организации до ближайших остановок наземного пассажирского транспорта, а также ближайших станций метрополитена, находящихся не далее 500 метров от организации).
5. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не находится в ведении анкетированного учреждения, то в поле «Наименование ОСИ» указывается наименование ОСИ (если известно его наименование) в чьем ведении находится данная зона, элемент зоны, техническое средство. В случае если наименование ОСИ неизвестно проставляется «не знаю». Замеры параметров по данным зонам осуществляются и заполняются сотрудником, проводящим анкетирование.

| | | | | |
|--|--|----------------------|-----------|------------------------|
| Заполнил Анкету: 417-24-73 телефон | Зам.директора по АХР Должность | Марков Н.В. ФИО | (подпись) | «_10_»_октября_2016_г. |
| Согласовано: 417-24-74 телефон | Директор Должность руководителя обследованного объекта | Адамович В.В. ФИО | (подпись) | «_10_»_октября_2016_г. |